



Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Tytusa Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130 000 złotych netto

oznaczenie sprawy: 6/ 2021/ KCBTiK

Przedmiot zamówienia:

Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo – Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 r.

Zatwierdzam:


Dyrektor
Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek
w Warszawie
dr hab. n. med. Artur Kamiński



Warszawa, dn. 08/06/2021

I. ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa strona internetowa: <http://kcbtik.pl/>

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 ze zm).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo – Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 r.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”

IV. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym dostawa i wymiana sprzętu wymienionego w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (*Opis przedmiotu zamówienia*) nastąpi w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 10 grudnia 2021 r.**

V. OFERTY CZĘŚCIOWE/WARIANTOWE

1. Zamawiający (nie) dopuszcza składania(e) ofert częściowych
2. Zamawiający (nie) dopuszcza składania(e) ofert wariantowych
3. Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi dotyczące serwisowania oraz kwalifikacji pomieszczeń czystych klas D-C-B w instytucjach o podobnym charakterze (tj. placówkach medycznych, naukowych – laboratoriach badawczych, bankach tkanek i komórek)

Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie – **wzór wykazu załącznik nr 3 do SIWZ**

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił deklaracje zgodności i certyfikaty jakości filtrów potwierdzające spełnienie wymagań dokumentów normatywnych (w tym normy PN-EN 1822:2009) - każdy filtr powinien posiadać indywidualny numer i certyfikat. W przypadku zaoferowania produktów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne: aktualne dokumenty dopuszczające stosowanie zaoferowanych wyrobów medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj.:
 - 1) deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
 - 2) certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej;
 - 3) dokumenty potwierdzające dokonanie powiadomienia/ zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu



Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli wymagają
tego zapisy ustawy o wyrobach medycznych;
Wykonawca złoży oświadczenie - wzór - załącznik nr 4 do SIWZ

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
 - 1) Cena oferty (brutto w złotych) - 60%
 - 2) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - 30%
 - 3) Długość okresu gwarancji - 10%

Ad. 1) W kryterium „Cena” zostanie zastosowany wzór:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferty brutto z najniższą ceną niepodlegającą odrzuceniu}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60 \text{ pkt.}$$

W formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (całkowity koszty materiałów i robocizny). Wskazanie dwóch lub więcej stawek spowoduje odrzucenie oferty.

Ad. 2. W kryterium „Czas reakcji serwisu na zgłoszenie” zostaną zastosowane poniższe zasady:

W formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) Wykonawca zobowiązany jest wskazać zaoferowany czas reakcji serwisu na zgłoszenie w podanych przedziałach czasowych.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże czas reakcji serwisu w innej jednostce czasu, Zamawiający na potrzeby oceny ofert zaokrągli (w dół) proponowany czas reakcji serwisu do pełnych przedziałów czasowych wskazanych w formularzu oferty cenowej.

Zaoferowanie czasu reakcji serwisu dłuższego niż 8h lub brak wskazania spowoduje odrzucenie oferty.

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie podany przez Wykonawcę

Przyznana liczba punktów

do 2 godzin 30

do 4 godzin 20

do 6 godzin 10

do 8 godzin 0

powyżej 8 godzin - odrzucenie oferty

Ad. 3) W kryterium „Długość okresu gwarancji” zostaną zastosowane poniższe zasady:

W formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany okres gwarancji na zakupione wentylatory oraz filtry obejmujący prace związane z wymianą filtrów, liczony od daty podpisania protokołu odbioru (min. 12 miesięcy, max. 24 miesięcy).

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji w innej jednostce czasu, Zamawiający na potrzeby oceny ofert zaokrągli (w dół) proponowany okres gwarancji do wskazanych poniżej okresów gwarancji.

Zaoferowanie krótszego niż wymagany okres gwarancji lub brak wskazania spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy Zamawiający na potrzeby oceny ofert przyjmie wartość 24 miesięcy i przyzna maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, tj. 10 pkt, a w przypadku wyboru tej oferty w umowie zostanie wpisany okres gwarancji zadeklarowany w ofercie.



Punkty będą przyznawane wg zasady:

Okres gwarancji 12 miesięcy = 0 pkt

Okres gwarancji 18 miesięcy = 5 pkt

Okres gwarancji 24 miesiące = 10 pkt

Ocena ofert dokonana będzie w ten sposób, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, której suma uzyskanych punktów za ww. kryteria będzie największa.

Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j.). Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ W POSTĘPOWANIU ORAZ OSOBY UPRAWNIONE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
4. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@kcbtik.pl, wskazany przez Zamawiającego.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w pkt.X., tj. do dnia 15.07.2021r.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia **16/06/2021 r. o godzinie 09:00**

Oferty należy kierować na adres e-mail: sekretariat@kcbtik.pl, wskazany przez Zamawiającego.

XI. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ

1. Dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak:
 - 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). *Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 t.j.);*
 - 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania);
 - 3) wykaz usług stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 - 4) oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT



1. Oferta musi zawierać co najmniej:
 - 1) wypełniony formularz „Oferta”, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 - 2) dokument pełnomocnictwa (*jeśli dotyczy*).
 - 3) wypełniony formularz „Wykaz usług” stanowiący załącznik nr 3
 - 4) wypełniony formularz „Oświadczenie” stanowiący załącznik nr 4
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski.
4. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę (samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami) wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
5. Oferta po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert jest jawna i podlega udostępnieniu z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego ponosi Wykonawca.

XIII. INNE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
2. Oferty w postępowaniu są jawne.
3. Ceny oferty mają być podane w PLN netto i brutto.
4. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w Zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w formularzu oferty.
7. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz KCBTiK.
8. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
9. Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach. (*jeżeli dotyczy*)
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.



11. Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub postępowanie powtórzyć.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą zostać oznaczone i opisane jako „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP.
15. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 5. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych - iod@kcbtik.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesy publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest:

Bieżąca obsługa techniczna Szkoleniowo – Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 r.

Wymagania zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia muszą być spełnione przez Wykonawcę i stanowić będą załącznik do umowy o zamówienie publiczne.

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

I. Dostawa, wymiana, utylizacja filtrów i pasków klinowych w centralach klimatyzacyjnych

I.1 Dostawa filtrów do central klimatyzacyjnych N1; N2 i W1 - 3 razy (3 kompletów) w 2021 roku

I.2 Wymiana filtrów w centralach klimatyzacyjnych N1; N2 i W1-w zależności od stanu zabrudzenia filtrów w razie konieczności wymiana 3 razy (3 kompletów) w 2021 roku.

I.3 Utylizacja zużytych 2 kompletów filtrów oraz utylizacja 3 kompletów filtrów central klimatyzacyjnych N1; N2 i W1 po planowanych wymianach w 2021 roku.

I.4 Dostawa 3 kompletów pasków klinowych centrali W1 (w razie konieczności również ich wymiana) – 3 razy w 2020 roku.

- 1 komplet filtrów = filtry wykazane poniżej w specyfikacji filtrów dla central klimatyzacyjnych (pkt.: a; b; c)

- 1 komplet pasków klinowych = 2 paski klinowe

Specyfikacja: Pas klinowy wąskoprofilowy Super HC SPB/16 1800 lub równoważny

Za równoważny należy uznać pas klinowy wąskoprofilowy o wymiarach:

Szerokości 16mm; Wysokości 13mm; długość 1800mm

Specyfikacja filtrów dla central klimatyzacyjnych:

a) Centrala klimatyzacyjna N1 typu AF25 :

- filtr kieszeniowy typ FET525, klasa F5 (EU5), długość kieszeni 600 mm, szerokość x wysokość 592x592 mm, początkowe opory powietrza 30 Pa, obliczeniowe opory powietrza 150 Pa – szt. 2

- filtr kieszeniowy typ FET525, klasa F5 (EU5), długość kieszeni 600 mm, szerokość x wysokość 287x592 mm, początkowe opory powietrza 30 Pa, obliczeniowe opory powietrza 150 Pa – szt. 2

- filtr kieszeniowy typ FET725, klasa F7 (EU7), długość kieszeni 600 mm, szerokość x wysokość 592x592 mm, początkowe opory powietrza 95 Pa, obliczeniowe opory powietrza 197 Pa – szt. 2

- filtr kieszeniowy typ FET725, klasa F7 (EU7), długość kieszeni 600 mm, szerokość x wysokość 287x592 mm, początkowe opory powietrza 95 Pa, obliczeniowe opory powietrza 197 Pa – szt. 2

b) Centrala klimatyzacyjna N2 typu AF10 :

- filtr kieszeniowy typ FET425, klasa G4 (EU4), długość kieszeni 360 mm, szerokość x wysokość 592x592 mm, początkowe opory powietrza 36 Pa, obliczeniowe opory powietrza 93 Pa – szt. 1

- filtr kieszeniowy typ FET710, klasa F7 (EU7), długość kieszeni 600 mm, szerokość x wysokość 592x592 mm, początkowe opory powietrza 96 Pa, obliczeniowe opory powietrza 198 Pa – szt. 1

- filtr kieszeniowy typ FET910, klasa F8 (EU9), długość kieszeni 600 mm, szerokość x wysokość 592x592 mm, początkowe opory powietrza 96 Pa, obliczeniowe opory powietrza 198 Pa – szt. 1

c) Centrala klimatyzacyjna W1 typu AF30 :

filtr kieszeniowy typ FET425, klasa G4 (EU4) , długość kieszeni 360 mm, szerokość x wysokość 592x592 mm, początkowe opory powietrza 36 Pa, obliczeniowe opory powietrza 93 Pa – szt. 4



II. Dostawa i wymiana filtrów w nawiewnikach i wywiewnikach wraz z kwalifikacją pomieszczeń czystych - 1 raz w 2021 roku.

Filtry muszą być kompatybilne z zamontowanymi na obiekcie nawiewnikami i wywiewnikami typu NAS firmy Smay. Filtry muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1822 : 2009. Każdy filtr powinien posiadać indywidualny numer i certyfikat i posiadać metalową obudowę.

1. Filtr absolutny klasa H13, grubość filtra 78 mm, szerokość x wysokość 610 x 610 mm – szt. 11
2. Filtr absolutny klasa H13, grubość filtra 150 mm, szerokość x wysokość 915 x 305 mm – szt. 3
3. Filtr absolutny klasa H13, grubość filtra 292 mm, szerokość x wysokość 915 x 305 mm – szt. 5
4. Filtr absolutny klasa H13, wydajność minimum 560 m³/h, grubość filtra 150 mm, szerokość x wysokość 457 x 457 mm – szt. 19
5. Filtr absolutny klasa H13, wydajność minimum 700 m³/h, grubość filtra 150 mm, szerokość x wysokość 457 x 457 mm – szt. 4
6. Filtr absolutny klasa H13, grubość filtra 150 mm, szerokość x wysokość 610 x 305 mm – szt. 10
7. Filtr absolutny klasa H13, grubość filtra 78 mm, szerokość x wysokość 610 x 305 mm – szt. 12
8. Filtr absolutny klasa H13, grubość filtra 78 mm, szerokość x wysokość 305 x 305 mm – szt. 4

Prace przy wymianie filtrów będą obejmować:

1. Zatrzymanie układu klimatyzacyjnego pomieszczeń czystych banku;
2. Wymiana filtrów klas EU4, EU5, EU7 i EU9 w centralach nawiewnych i wywiewnej;
3. Rozhermetyzowanie sufitów podwieszonych w sąsiedztwie stropów, na połączeniu nawiewnik/wywiewnik – ściana;
4. Kalibracja torów pomiarowych PRZETWORNIK różnicy ciśnień – STEROWNIK systemu automatyki.
5. Demontaż i utylizacja filtrów zużytych;
6. Montaż nowych filtrów (z zachowaniem należytej ostrożności);
7. Wykonanie badania integralności filtrów;
8. Ponowna hermetyzacja stropów na połączeniu nawiewnik/wywiewnik – ściana;
9. Ponowna regulacja instalacji klimatyzacyjnej z uwzględnieniem wydajności poszczególnych nawiewników i wywiewników oraz kaskady ciśnień;
10. Wykonanie pomiarów skuteczności filtracji mechanicznej i mikrobiologicznej układu nawiewnego (pomiar ilości cząstek, testy regeneracji);
11. Sporządzenie protokołów z prac walidacyjnych i ich przekazanie Zamawiającemu do akceptacji.

Zakres wymaganych prac dotyczących kwalifikacji pomieszczeń czystych po wymianie filtrów absolutnych klasy H13:

- 1) Sprawozdanie z wynikami pomiaru czystości powietrza – zawartości liczbowej cząstek.
- 2) Sprawozdanie z wynikami pomiaru czasu osiągnięcia czystości początkowej powietrza (czasu powrotu do deklarowanej klasy czystości danego pomieszczenia).
- 3) Sprawozdanie z wynikami pomiaru przecieków oraz szczelności mocowania filtra.
- 4) Sprawozdanie z wynikami pomiaru strumienia objętości powietrza nawiewanego i ilości wymian.
- 5) Sprawozdanie z wynikami pomiaru różnicy ciśnień w pomieszczeniach.
- 6) Sprawozdanie z wynikami kontroli mikrobiologicznej w pomieszczeniach czystych: 28 punktów
- 1 punkt zawiera: 1 pobieranie powietrza metodą wolumetryczną i 1 pobranie próbki z podłogi metodą odciskową z każdego pomieszczenia (21 pomieszczeń) oraz z każdego okna podawczego (7 okien podawczych).
- 7) Sprawozdanie z wynikami kontroli mikrobiologicznej w 3 pomieszczeniach w strefie szarej:
3 punkty
- 1 punkt zawiera: 1 pobieranie powietrza metodą wolumetryczną i 1 pobranie próbki z podłogi metodą odciskową z każdego pomieszczenia



III. Przeglądy, wg projektu powykonawczego:

1. klimatyzatorów – 2 razy w roku;
 - 1x Agregat chłodniczy CLIMAVENTA HCAT 0091TE,
 - 1x Agregat chłodniczy CLIMAVENTA HCAT /B 0252
 - 1x Klimatyzator TOSHIBA RAS -245A-ES, R-410A, / RAS 245-KP-ES
 - 1x Klimatyzator Split Carrier 42PHQ0245 / 386LP0246
2. instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - 1 raz w miesiącu;
 - 1x Centrala klimatyzacyjna W1 typu AF30
 - 1x Centrala klimatyzacyjna N1 typu AF25
 - 1x Centrala klimatyzacyjna N2 typu AF10
3. instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1 raz w roku;
 - Instalacja wodno-kanalizacyjna umiejscowiona w pomieszczeniach czystych, w skład której wchodzi: 10 zlewów; 1 kabina prysznicowa; 1 x miska ustępowa; dodatkowo 6 punktów pobrání wody (2 x destylarka, 3 x filtry uzdatniające, 1 x dygestorium) oraz instalacja ciepła technologicznego do zasilania nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej N1 oraz N2.
4. instalacji elektrycznej – 1 raz w roku;
 - Rozdzielnia RS 400/230v.
 - Instalacja elektryczna pomieszczeń czystych oraz urządzeń mających pośredni lub bezpośredni wpływ na parametry pomieszczeń czystych.
5. instalacji na odpady ciekłe – 1 raz w roku;
 - 1x Instalacja do wyprowadzania zużytych roztworów organicznych (rurami PCV-U 50mm) do zbiornika ustawionego na zewnątrz budynku.
 - 1x instalacja z wykorzystaniem lampy przepływowej UV - w tym czyszczenie lampy.
6. automatyki – 2 razy w roku;
 - System sterowania wentylacji oparty na sterowniku firmy WAGO, System nadzoru sterowania Asix4WAGO – WVB-WAFW, WVB-As Audit, WVB-AsAlert.
7. kontroli dostępu – 1 raz w roku;
 - 20 x zamki krzyżowe, blokada na drzwiach firmy Legrand obejmująca: sterowanie śluzą, zwozłą elektromagnetyczną, sygnalizatory optyczne, przycisk awaryjny.
 - 3 x czytnik kart zbliżeniowych SATEL CZ-E MM2
8. przetworników ciśnienia, wilgotności i temperatury – 1 raz w roku.
 - kalibracja toru pomiarowego przetworników ciśnienia (22 x czujnik ciśnienia Johnson Control DPO 250-A2 o zakresie roboczym 0 - 100 Pa);
 - kalibracja toru pomiarowego przetwornika temperatury i wilgotności (12 x czujnik wilgotności /temperatury serii HT 9000);
 - potwierdzone protokołem serwisowym z ich wartościami (z załączoną kserokopią aktualnych certyfikatów wzorcowania urządzeń kalibrujących).
9. Nawilzaczy parowych – 1 razy w roku.
 - Nawilżacz parowy szt.2 CAREL Electrode HUMIDIFIER UE025HL000 ITALY
10. Lamp UV – 1 raz w roku
- 23 Lamy bakteriobójcze UltraViol 2w1 do dezynfekcji powietrza i powierzchni.
11. Wymiana 2 łożysk wentylatora centrali W1
 - Wentylator Comefri; type/size THLZ 450; Code: 24500000; revolution 2500 (RPM MAX); temperaturę: 80 (°Cmax); year/week: 07 13; production No: OP1 A7009329; Air density (kg/m³) 1,2; Absorbed power (kW max) 8;
12. Walidacja pracy systemu automatyki dla pomieszczeń czystych.
 - monitorowanie parametrów pracy urządzeń wchodzących w skład automatyki
 - ciągłość archiwizacji danych (historia pomiarów),
 - alarmowanie graficzne, dźwiękowe, komunikaty e-mail,
 - alarmowanie w przypadku braku zasilania,
 - polityka dostępu: uprawnienia, loginy, hasła,
 - generowanie raportów oraz wykresów zadanych parametrów,
 - automatyczne tworzenie kopii zapasowych (back-up danych na pamięci zewnętrznej)
13. Wykonanie rekwalifikacji operacyjnej:



- jednej komory laminarnej NUAIRE model/typ NU-437-300E
 - jednej komory laminarnej NUAIRE model/typ NU-437-600E
 - jednego dygestorium Labconco Typ. 9903100
- wraz z opracowaniem dokumentacji walidacyjnej i załączonym certyfikatem wzorcowania urządzeń pomiarowych.
- Oferta musi zawierać całościowy koszt materiałów eksploatacyjnych i robocizny.

IV. Warunki usuwania awarii przez Wykonawcę.

1. Wykonawca realizować będzie usuwanie awarii na podstawie zgłoszeń przekazywanych faxem i/lub e-mailem. Zgłoszenie awarii przyjmowane będzie przez Wykonawcę w dni robocze do godz. 17:00.
2. Zgłoszenie awarii powinno zawierać:
 - Typ i rodzaj uszkodzonego urządzenia,
 - Opis usterek występujących w pracy danego urządzenia.
 - Imię i nazwisko osoby zgłaszającej awarię,
 - Telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej awarię,
3. Oczekiwany czas przystąpienia do usunięcia awarii – zgodnie z ofertą Wykonawcy - licząc od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o zaistniałej awarii zgodnie z pkt 1, 2.
4. Usunięcie awarii powinno nastąpić w ciągu 48 godzin od daty i godziny zgłoszenia awarii przez Zamawiającego;
5. Każdorazowo przed usunięciem awarii Wykonawca powinien uzyskać akceptację zakresu prac i jej kosztów.

V. Wymagane warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji na zakupione wentylatory oraz filtry obejmującej prace związane z wymianą wentylatorów oraz filtrów liczoną od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Dłuższy okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę będzie premiowany dodatkowymi punktami zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Sprzęt będzie opakowany w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie do siedziby Zamawiającego.
4. Serwis gwarancyjny będzie prowadzony w całości przez Wykonawcę.
5. Wykonawca poda Zamawiającemu stacjonarny i komórkowy nr telefonu oraz e-mail, pod który należy zgłaszać awarie i uszkodzenia.
6. Gwarancja na wymienione części i podzespoły biegnie od daty ich zainstalowania potwierdzonego protokołem odbioru.
7. Konserwacja urządzeń przez okres gwarancji będzie dokonywana w czasie dogodnym dla Zamawiającego, a dokładne terminy zostaną uzgodnione przez obie Strony.

Dodatkowe wymogi:

- a) wszelkie prace pracownicy Wykonawcy muszą wykonywać w odpowiedniej, czystej odzieży ochronnej i obuwiu ochronnym;
- b) wszelkie prace związane z kwalifikacją pomieszczeń czystych, układu wentylacyjno-nawiewnego z klimatyzacją pomieszczeń pracownicy Wykonawcy muszą wykonywać w jednorazowej odzieży ochronnej (kombinezonach) odpowiedniej dla klasy czystości pomieszczeń;
- c) Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji całości danych technicznych (w tym parametrów i liczby filtrów oraz stosownych atestów, czujników itp.) w układzie wentylacyjno-nawiewnym z klimatyzacją pomieszczeń czystych KCBTiK;
- d) osoby wykonujące prace serwisowe na rzecz Zamawiającego muszą posiadać stosowne uprawnienia branżowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
- e) termin wykonania zamówienia – **do dnia 10 grudnia 2021 roku.**



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć Wykonawcy lub
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Tytusa Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

OFERTA

My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:
..... w odpowiedzi
na ogłoszenie nr **6/ 2021/ KCBTiK** dotyczące: **bieżącej obsługi technicznej Szkoleniowo – Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 r.**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytyym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym):

WARTOŚĆ OFERTY W PLN cena obejmuje całkowity koszt, w tym koszt zakupionych materiałów, sprzętu i robocizny	 zł netto zł brutto
OFEROWANY OKRES GWARANCJI podlega punktacji gwarancja obejmuje zakup wentylatorów oraz filtrów oraz prace związane z ich wymianą, liczona od daty podpisania protokołu odbioru	☐ 12 miesięcy (0 pkt) ☐ 18 miesięcy (5 pkt) ☐ 24 miesiące (10 pkt) <i>Zaznaczyć właściwe</i>
OFEROWANY CZAS REAKCJI SERWISU podlega punktacji	☐ do 2 godzin (30 pkt) ☐ do 4 godzin (20 pkt) ☐ do 6 godzin (10 pkt) ☐ do 8 godzin (0 pkt) <i>Zaznaczyć właściwe</i>

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.



3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z pkt. IX zapytania ofertowego.
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Załącznikami do niniejszego formularza są (zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. XI i pkt. XII zapytania ofertowego):
 - a).....
 - b).....
 - c).....
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:(imię i nazwisko) tel.e-mail

....., dnia

.....

*podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć Wykonawcy lub

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

WYKAZ USŁUG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 roku

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wykazie potwierdzają spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. VI.1 zapytania ofertowego, dotyczącego doświadczenia Wykonawcy, tj. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi dotyczące serwisowania oraz kwalifikacji pomieszczeń czystych klas D-C-B w instytucjach o podobnym charakterze (tj. placówkach medycznych, naukowych – laboratoriach badawczych, bankach tkanek i komórek)

Oświadczam, że wykonałem / wykonuję niżej wymienione zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Odbiorcy usługi	Miejsce wykonywania usługi/ rodzaj instytucji objętej usługą (np. placówka medyczna, placówka naukowa – laboratorium badawcze, bank tkanek i komórek itp.)	Przedmiot usługi (w tym należy podać informację, czy usługa obejmowała wykonanie kwalifikacji pomieszczeń czystych klas D-C-B)	Czas realizacji (dzień - miesiąc - rok)	
				Początek	Koniec
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					

Do wykazu załączamy dowody (referencje/ dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane/są wykonywane) potwierdzające, że wyżej wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

.....dnia.....



Miejscowość

.....
pieczęć i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć Wykonawcy lub
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Pełna nazwa i adres Wykonawcy, dla którego składane jest oświadczenie:

.....
.....

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżącą obsługę techniczną Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2020 roku

oświadczam, iż:

1. wszystkie zaoferowane wyroby medyczne posiadają oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.Dz.U.2020.186, ze zm.):
 - a) deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzającą, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,
 - b) certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej,
 - c) dokumenty potwierdzające dokonanie powiadomienia/ zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli wymagają tego zapisy ustawy o wyrobach medycznych,
2. posiadam deklaracje zgodności i certyfikaty jakości filtrów potwierdzające spełnienie wymagań dokumentów normatywnych - normy PN-EN 1822:2009, każdy filtr posiada indywidualny numer i certyfikat oraz metalową obudowę,
3. dokumenty, o których mowa powyżej będą okazywane Zamawiającemu na każde żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego oraz podczas realizacji zamówienia, po podpisaniu umowy lub wraz z dostawą - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....dnia.....



Miejscowość

.....
pieczętka i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

U M O W A Nr /KC/2021

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy / zawarta pomiędzy:

Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Tytusa Chałubińskiego 5, 02 – 004 Warszawa, NIP:
526-273-89-33, REGON: 015620567, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora - Dr hab. n med. Artura Kamińskiego

a:

....., wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS:,
....., REGON:, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.

.....

2.

-

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz.2019 ze zm.) została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o treści następującej:

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do **bieżącej obsługi technicznej Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w 2021 roku** zgodnie z **załącznikiem nr 1** – Formularzem oferty i **załącznikiem nr 2** – Opisem przedmiotu zamówienia zawierającym warunki gwarancji - stanowiącymi integralną część umowy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
3. Dostarczone filtry będą posiadały znak zgodności CE i muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1822:2009. Każdy filtr powinien posiadać indywidualny numer i certyfikat oraz metalową obudowę. Filtry dopuszczone do użytku w placówkach ochrony zdrowia.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy, po instalacji oraz uruchomieniu przedmiotu umowy u Zamawiającego, utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów pracy oraz powietrza w układzie wentylacyjno-nawiewnym pomieszczeń czystych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek - stosowna dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, zgodnie z obowiązującą technologią.
5. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i w ramach wartości niniejszej umowy:
 - a) narzędzia i materiały do wykonania usługi, a także ich transport do budynku objętego usługą;
 - b) urządzenia/ odzież ochronną i zabezpieczającą w zakresie BHP i ppoż. dla osób wykonujących usługę objętą niniejszą umową.
6. Ilekroć w niniejszej umowie mowa o:
 - 1) Usunięcie awarii – należy przez to rozumieć doprowadzenie uszkodzonej części instalacji lub urządzenia do pełnej sprawności technicznej umożliwiającej ich prawidłową eksploatację obejmującą w razie konieczności wymianę jej części lub podzespołów;
 - 2) Uszkodzenie/Awaria/Usterka - stan niesprawności obiektu uniemożliwiający prawidłowe działanie występujący nagle;
 - 3) Zgłoszenie – należy przez to rozumieć pisemne (w tym fax, poczta elektroniczna) powiadomienie



przez uprawnionego pracownika Zamawiającego o uszkodzeniu, awarii, usterce wraz z określeniem lokalizacji uszkodzonej instalacji lub urządzenia podlegającemu zabezpieczeniu/naprawieniu;

- 4) Przegląd – należy przez to rozumieć wykonywanie przez Wykonawcę kompleksowych czynności diagnostycznych celem oceny stanu technicznego elementu. Przegląd powinien zawierać wskazanie ewentualnych czynności naprawczych wraz z oszacowaniem kosztów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonej usługi i przedstawienia wyników wykonanych prac Zamawiającemu.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zlecić wykonania całości lub części usługi objętej niniejszą umową innemu podmiotowi.

§ 2

1. Strony zgodnie ustalają, iż wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym dostawa i wymiana sprzętu wymienionego w załączniku nr 2 do umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 10 grudnia 2021 r.**
2. Dostarczany do Zamawiającego sprzęt winien być zapakowany w oryginalne (fabrycznie zapakowany przez producenta) i nieuszkodzone opakowania.
3. Stwierdzenie przy odbiorze, że sprzęt nie nadaje się do użytku, gwarantuje prawo wymagania od Wykonawcy wymiany sprzętu w ciągu 48 godzin pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu innego niż zamówiony jest on zobowiązany do jego wymiany na właściwy w ciągu 48 godzin pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
5. Odpowiedzialność za sprzęt i jego ewentualne uszkodzenie podczas dostarczania do siedziby Zamawiającego ponosi do momentu jego dostawy Wykonawca.
6. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu dostarczy Zamawiającemu aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentów normatywnych, dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Brak ww. dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia sprzętu.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne sprzętu objętego umową.

§ 3

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane prawem świadectwa jakości, certyfikaty, dokumenty dopuszczające do obrotu i zostanie przekazany do eksploatacji bez żadnego uszczerbku.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt dostarczony w ramach umowy na zasadach określonych w załączniku nr 1 (okres gwarancji, czas reakcji serwisu) i załączniku nr 2 (warunki gwarancji) do niniejszej umowy.
3. Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.

§ 4

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 - a) zapewnienie do świadczenia usługi objętej umową wykwalifikowanych osób posiadających stosowne uprawnienia branżowe;
 - b) jakość wykonywanej usługi oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, a także szkody wyrządzone przez jego pracowników lub podwykonawców i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz osób trzecich, a powstałe w związku z wykonywaną usługą. W razie zaistnienia wypadku z osobami postronnymi w obiektach i na terenie objętych niniejszą umową z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zamawiający wezwie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstania wypadku. W przypadku nie zgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy, ustalenie okoliczności powstania wypadku przeprowadzi jednostronnie Zamawiający;
 - c) szkody i zaniedbania powstałe z przyczyn przez niego zawinionych, a także za majątek własny i Zamawiającego znajdujący się w obiektach i na terenie objętym przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia szkody Zamawiający wezwie upoważnionego



- przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego ustalenia okoliczności powstałej szkody. W przypadku nie zgłoszenia się przedstawiciela Wykonawcy ustalenie okoliczności powstania szkody przeprowadzi jednostronnie Zamawiający;
- d) właściwe zabezpieczenie realizowanych prac przed osobami trzecimi oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim przy prowadzeniu usługi;
- e) działania osób/ podwykonawców, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę.
2. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca usunie z budynku Zamawiającego wszelkie urządzenia, zaplecze oraz pozostawi obiekt czysty i nadający się do dalszego użytkowania.

§ 5

1. Wartość brutto przedmiotu umowy zł (słownie:) i zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem umowy, w tym w szczególności: podatek VAT, koszty dostawy sprzętu i jego wymiany, opakowania, transportu, ubezpieczenia, cła, gwarancji, przeglądów, serwisu.
2. Wartość umowy nie może ulec podwyższeniu przez cały okres realizacji umowy.

§ 6

1. Wykonawca rozliczy wykonanie przedmiotu umowy na podstawie dwóch faktur (faktura częściowa wystawiona po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz faktura końcowa). Wykonawca złoży faktury łącznie z potwierdzeniem przez upoważnionego pracownika Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizacji przedmiotu zamówienia, jednakże ostatnia faktura zostanie złożona najpóźniej do dnia **10 grudnia 2020 r.** Zamawiający wymaga, aby ostatnia faktura obejmowała płatność w wysokości minimum 50% wartości oferty Wykonawcy podanej w załączniku nr 1 do umowy.
1. Podstawą zapłaty faktury częściowej jest protokół odbioru danej części zrealizowanego przedmiotu umowy, a faktury końcowej protokół końcowego odbioru zrealizowanej umowy.
2. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywanych usług Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania realizacji faktury, bez ponoszenia skutków, do czasu usunięcia przez Wykonawcę usterek. W tym wypadku rozliczenie faktury następuje z zachowaniem terminu określonego w § 6 ust. 4 niniejszej umowy licząc od dnia, w którym nastąpiło stwierdzenie usunięcia usterek.
3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do **30 dni** od daty złożenia faktur na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca zrealizuje dostawę wentylatorów oraz filtrów i ich wymianę na własny koszt i na własną odpowiedzialność, do siedziby Zamawiającego tj. do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, 02 - 004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 5.
5. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie cenowej) do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument (np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Zamawiający może potrącić bezpośrednio z faktur/ wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy koszty zastępczego usuwania wad, należne kary umowne oraz inne świadczenia odszkodowawcze, o których mowa w niniejszej umowie, powiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
(imię nazwisko , nr telefonu kontaktowego)
2. Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się:



3. O każdej zmianie osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy lub numeru telefonu wskazanego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 8

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę z udziałem podwykonawców, wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiana podwykonawcy wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 9

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących wypadkach:
 - a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT (zmianie ulega wartość brutto, chyba że Strony postanowią inaczej),
 - b) zmiany osób, o których mowa w § 7 umowy,
 - c) zmiany podwykonawcy (z zastrzeżeniem § 8 niniejszej umowy),
 - d) zmiany oferowanego sprzętu na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany w przypadku: wycofania sprzętu z rynku, braku dostępności sprzętu na terenie RP, zakończenia/ wstrzymania/ zawieszenia produkcji/ dystrybucji sprzętu, braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony do obrotu zmodyfikowany (udoskonalony) sprzęt o tożsamych lub lepszych właściwościach technicznych (np. powodujący wycofanie dotychczasowego) - w cenie nie wyższej niż oferowana.

§ 10

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami są kary umowne.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- a) za niedotrzymanie terminu dostawy i wymiany przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,3% łącznej wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- b) za nieterminową wymianę wadliwego sprzętu w okresie gwarancji – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na wymianę danego sprzętu ponad termin określony umową,
- c) w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia Wykonawcy w podjęciu naprawy (czas reakcji na zgłoszenie)/ usunięcia zgłoszonej awarii – wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu określonego w załączniku nr 1 do umowy (oferta cenowa),
- d) w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznej wartości brutto umowy.

2) W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub części), ze skutkiem na dzień złożenia Wykonawcy oświadczenia (ex nunc), w razie:
 - 1) wystąpienia zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy o 10 dni ponad termin określony w § 2 pkt 1 umowy;
 - 2) w innych przypadkach niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków zgodnie z umową;
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub otwarta likwidacja Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy;
 - 4) Wykonawca – choćby tylko faktycznie – zaprzestanie prowadzenia działalności.
4. Odstąpienie od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, przedłużonym o 45 dni.
5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, poufności, ochrony danych osobowych i właściwości sądu pozostają w mocy.

§ 12

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek z siedzibą w Warszawie przy ul Chałubińskiego 5;**
- 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych - iod@kcbtik.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesy publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) Nie przysługuje Pani/Panu :
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;



- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 13

Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 14

Spory, które wynikną z niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji między stronami, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji;
3. Załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców.